



УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора МБУДО
"Лоухский районный центр
творчества"

О.Е.Михайлова
Приказ МБУДО "Лоухский
районный центр творчества"
№ 100 от «07» октября 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лоухский районный центр творчества» Лоухского муниципального района.
- 1.2. Адрес объекта: Республика Карелия, п. Лоухи, ул. Шмагина, дом 21.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание на одном этаже - 355,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – 2160 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1964 г., капитального ремонта - не проводилось
- 1.5. Название организации - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лоухский районный центр творчества» Лоухского муниципального района. (МБУДО "Лоухский районный центр творчества")
- 1.6. Юридический адрес организации: Республика Карелия, Лоухский район, п. Лоухи, ул. Шмагина, дом 21.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.8. Форма собственности: государственная
- 1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.10. Учредитель - Администрация Лоухского муниципального района.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации - Республика Карелия, п. Лоухи, ул. Советская, дом 25, тел 88143951553

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (от 6,5 до 18 лет).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 84 обучающихся.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - школьный автобус МБОУ Лоухской СОШ, маршрут движения Совхоз- ул.Совхозная - ул. Панова - РСУ - ЦРБ - Центр - Средняя школа - Начальная школа, остановка Средняя школа.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. время движения (пешком) **6 мин**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД (не организована доступность)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (С, О, У, Г)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, О, У, Г)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, О, У, Г)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, О, У, Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для
----------	--	--

		инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не имеется
2	сменные кресла-коляски	не имеется
3	адаптированные лифты	не имеется
4	поручни	не имеется
5	пандусы	не имеется
6	подъемные платформы (аппарели)	не имеется
7	раздвижные двери	не имеется
8	доступные входные группы	не имеется
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не имеется
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	не имеется
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не имеется
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеется
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеется
14	иные	не имеется

3.6. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
----------	--	---

1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	не имеется
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	не имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	не имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	не имеется
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не имеется
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не имеется
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Имеется версия для слабовидящих

11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не имеется
12	иные	не имеется

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий (замена дверных проемов, ремонт полов, снятие порогов)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **не запланировано.**

4.3. Для принятия решения требуется Согласование - **нет.**

4.4. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта –**нет.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия – **нет.**